



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел. 8(861) 225-34-04**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 102, тел: (8262) 6-43-12**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 110/1/4**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Бюджетному общеобразовательному учреждению Муниципального**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

образования **Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го**

**Гвардейского орденов Красного знамени и Суворова 3-й степени ночного**

**бомбардировочного авиационного полка». Объекты защиты – здание начальной школы,**

**вспомогательные помещения (категория высокого риска).**

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю №  
110 от «15» июля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.**

(наименование органа ГПН)

**№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 05 августа 2019 г. по 14 ч. 00  
мин. «30» августа 2019 г. проведена проверка - старшим инспектором ОНД и ПР Динского  
района – государственным инспектором Динского района по пожарному надзору майором  
внутренней службы Джемом Мелько Райсовичем – БОУ СОШ № 35 МО Динской район,  
здание начальной школы, вспомогательные помещения, расположенные по адресу:  
Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Широкая, д. 28, совместно с  
директором БОУ СОШ № 35 МО Динской район Ващенко Светланой**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

**Владимировной**

по пожарному надзору, п<sup>□</sup>оводившего (-их) проверку<sup>□</sup> наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А	(ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012).	03.02.2020г.	

	по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), система эксплуатируется более 10 лет		
2.	При эксплуатации эвакуационных путей здания школы, допускается применение горючих материалов для покрытий пола в общих коридорах с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 (деревянный пол окрашенный краской)	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	03.02.2020г.
3.	В лестничной клетке, отсутствуют двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	03.02.2020г.
4.	Частично, расстояние от датчиков автоматической пожарной сигнализации до светильников выполнено менее 0,5 метров	(ст. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.33 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования").	03.02.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Динского района –  
государственный инспектор Динского района  
по пожарному надзору  
Джемо М.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » 08 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » 08 2019 г.