

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: **БОУ СОШ № 35 (основная школа)**

Место нахождения (адрес): **ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 46 тел. 4-87-55**

Форма собственности объекта: **муниципальная**

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **БОУ СОШ № 35 директор – оперативное управление**

Количество этажей здания **2** этаж расположения объекта **2**.

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 2 этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Имеются	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.15 <u>требуются</u>

Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.16 <u>требуются</u>
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 5.2.10 <u>требуются</u>
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Имеется	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			<u>Отсутствует</u>	<u>Требуется</u>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.2.13 <u>требуются</u>
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5	не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует		не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18	
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18	
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20	
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20	
2.4. Зона оказания услуги¹ – этаж 2					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7	
Размер места для инвалида-колясочника:					
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7	
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9	
Предприятия торговли					
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1	
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1	
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К ₁	не менее 1	-	п. 7.4.2	
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2	

¹ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 требуется расширение
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Не соответствует	п. 5.2.2 требуется расширение
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9

- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9	
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.2.2	требуется расширение
2.6. Средства информации – этаж - отсутствует					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствуют	п. 5.5.1	Требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствуют	п. 5.5.8	Требуется
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6	Требуется
Речевые информаторы	С	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				
Вход				
Пути движения	-	-	-	+
Зона оказания услуги	-	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение				
Средства информации	-	+	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-
Вход	Рекомендуем установить на внутренней входной лестнице поручни с двух сторон, установить пандусе или подъемник дублирующий входную внутреннюю лестницу, установить на поручни внутренней входной лестницы тактильные средства и положить тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз
Пути движения	Рекомендуем установить тактильные указатели на поручнях лестниц, поручни с двух сторон лестницы, тактильную плитку на пол перед лестницей, сделать пандус дублирующий лестницу или установить подъемник
Зона оказания услуги	Рекомендуем расширить ширину проема двери, ширину прохода, пространство для разворота кресла-коляски
Санитарно-гигиеническое помещение	-
Средства информации	Рекомендуем сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте

« 13 » 08 2014 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе



подпись

Ж.В.Мозелева